

OFÍCIO nº. 032/23

São Paulo, 21 de março de 2023

A
Gerencia de Suporte Administrativo –
GRH – Superintendência de Recursos Humanos
DSS. Departamento de Saúde e Segurança.

Assunto: Vistoria PAT Carrão e pedido de providências.

URGENTE!

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDVIÁRIOS, entidade sindical de 1º grau, com sede na Rua Jesuíno Pascoal, nº51 Vila Buarque – São Paulo/SP. CEP 01224-050, por seu Vice - Presidente ALFREDO COLLETI e, por seu Diretor de Saúde ROBSON WILLIAM LORONO, brasileiro, divorciado, sindicalista, domiciliado no endereço supramencionado, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, REQUERER em face da:

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 47.902.648/0001-17, com sede na rua Barão de Itapetininga, na 18 - São Paulo - SP - CEP 01042-000, inscrita no CNAE 52.29-0/99, enquadrada no GRAU DE RISCO 3, estamos por meio desta, respeitosamente à presença de Vossa Senhorias para esclarecer E REQUERER.

Referente Vistoria PAT CARRÃO.

MOTIVO: ALAGAMENTO DA AREA EM TORNO DO AUDITÓRIO

Em vistoria realizada na data de 16 de março de 2023, Robson William Lorono, Diretor de Saúde do Sindviários, compareci ao PAT CARRÃO para averiguar os motivos do alagamento os vestiários e algumas áreas administrativas, segue me parecer:

Inicialmente cabe ressaltar a excepcionalidade das chuvas ocorridas na semana do fato, em que a Radial Leste ficou toda alagada com pontos de alagamento em vários trechos, inclusive no cruzamento com a Rua Apucarana, também com pontos de alagamento na av **Aricanduva com Radial e vdt radial em baixo sob viaduto Guadalajara**

Contudo, apesar das fortes e atípicas chuvas ocorridas, alguns fatores contribuíram para o evento de alagamento do auditório e algumas áreas administrativas, pude constatar e ainda segundo relato dos trabalhadores a falta de limpeza das calhas o que contribuiu com o consequente entupimento que veio a danificar o telhado onde fica o auditório, causando o alagamento. Segundo relato dos empregados, no auditório a lâmina água chegou a 1,72 metros cúbicos, neste particular fica a sugestão de que seja feita uma manutenção periódica nas calhas para evitar-se este tipo de ocorrências.

Na minha opinião, o Excesso de chuva do dia 13/03 associado a folhas das árvores e necessidade limpeza periódica das calhas, foi fator decisivo para o evento ocorrido de alagamento no PAT CARRÃO.

OUTROS ASUNTOS chamaram a minha atenção no referido PAT.

- Muro: que divide o PAT com um condomínio está possivelmente para cair e poderá causar acidentes de natureza grave tanto para trabalhadores da CET como para terceiros, moradores do condomínio, do lado do condomínio existe uma quadra de esportes, a área está isolada com fita no lado do PAT, mas somente isso não neutraliza o Risco. Referido risco é potencializado ainda, por um árvores que necessita de avaliação técnica para o risco de queda, ressaltando que pelo PAT notei outras árvores possivelmente com potencial risco de queda, e por este motivo necessita avaliação urgente e possível remoção.
- Grelhas: Constatei ao menos ausência de duas grelhas o que possivelmente coloca em risco eminente de queda ou fratura dos membros inferiores os trabalhadores, foi feito um improviso com CONE, mas com o vento e forte chuvas o referido cone pode ser deslocado do lugar, colocando os trabalhadores e terceirizados em risco, necessita imediata correção e neutralização deste risco.
- Materiais inservíveis: Possível acúmulo de materiais para descarte que devem ser retirados do PAT.
- Limpeza de Calhas e Grelhas: Constatei visualmente na minha opinião necessidade de limpeza das grelhas e calhas para prevenir futuras ocorrências em casos de chuva forte.
- Estacionamento de motos: Atras do local onde se encontra o tráfego existe um local para o estacionamento de motos e a grelha existente no local está em precárias condições oferecendo risco de acidentes sugere-se a manutenção urgente no local.
- PODA DE ARVORES E MATO: Constatei no local a necessidade urgente de poda de arvores e mato alto e que pode estar contribuindo para a proliferação de mosquitos, também constatee a caçamba de lixo transbordando o que pode estar ajudando a proliferação de insetos.

EM ANEXO: fotos 13 (treze fotos).

Dos pedidos:

1. Limpeza periódica das calhas.

2. Poda das arvores e remoção de árvores que estejam em risco eminente de queda, com urgência.
3. Manutenção urgente no muro lateral que faz divisa com o condomínio, com risco de queda, com urgência.
4. Corte do mato com urgência.
5. Manutenção nas grelhas com urgência.
6. Retira de materiais inservíveis e limpeza do PAT.
7. Que a CIPA informe a este sindicato quais foram as medidas que tomou de forma pregressa para neutralizar o risco existente.
8. Que a CIPA apresente a ATA que discutiu os problemas de manutenção aqui apresentados nesta vistoria.
9. Que o SESMT emita um parecer, com URGENCIA a respeito do RISCO DE QUEDA DE ÁRVORES, RISCO DE ACIDENTE COM GRELHAS, RISCO DE QUEDA DO MURO QUE DIVIDE O PAT COM O CONDOMÍNIO.
10. Que o SESMT faça uma avaliação geral no PAT CARRÃO em virtude dos problemas, ora apresentados e quais as soluções para neutralizar os possíveis riscos ocupacionais existentes.
11. Serve a presente com NOTIFICAÇÃO para que a empresa SANE ou JUSTIQUE, no prazo de 15 dias após os recebimentos, no silencio, sob pena da adoção das medidas legais cabíveis, sem prejuízo de um pedido de fiscalização junto a SRTE/DRT SP ou junto ao Ministério Público do Trabalho.

Robson Willian Lorono
Diretor de Saúde do Sindviários
ORIGINAL ASSINADO



Alfredo Coletti Bocci
Vice Presidente do Sindviários



SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 - V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438



SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 - V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438



www.sindviarios.org.br



Sindviários CUT



[sindviariosCUT](https://twitter.com/sindviariosCUT)



TV Sindviários

Baixe nosso aplicativo na







SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 - V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438







SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 - V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438



www.sindviarios.org.br



Sindviários CUT



[sindviariosCUT](https://twitter.com/sindviariosCUT)



TV Sindviários

Baixe nosso aplicativo na









SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 - V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438



SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 - V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438



www.sindviarios.org.br



Sindviários CUT



[sindviariosCUT](https://twitter.com/sindviariosCUT)



TV Sindviários

Baixe nosso aplicativo na

